

平成30年8月12日

利用団体 各位

国立赤城青少年交流の家

### 落雷に伴う設備の故障について

当施設において、8月10日（金）21時45分ごろ落雷が発生し、これにより多数の設備が故障しております。現在復旧作業を関係業者に依頼をしておりますが、お盆休み期間ということもあり、復旧には時間を要する見込みとなっております。

ご利用の皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、事情ご理解の上、何卒ご了承下さいませよう、よろしくお願い致します。

設備の故障状況等について、下記のとおりとなります。

### 記

#### 1. 放送設備

落雷の影響により放送設備が使用できない状況となっております。このため、利用団体と連絡を取る際には携帯電話を使用して連絡することとし、入所時に団体連絡担当者として2名の連絡先をお聞きします。（8月20日以降の復旧を予定）

#### 2. 消防設備

落雷の影響により屋内消火栓が使用できません。このため火気の取扱いには十分注意するとともに、消火器の場所を事前に確認して下さい。

（8月20日以降の復旧を予定）

#### 3. プレイルームの火災感知器

落雷の影響により、一部の火災感知器が故障しております。このため火気の取扱いには十分注意するとともに、消火器の場所を事前に確認して下さい。

（8月20日以降の復旧を予定）

#### 4. 宿泊棟エアコン

##### ①A棟

落雷の影響により、全室使用不可となっております。

②B、C棟

使用可能です。

③D棟

2階は使用可能です。

3階は落雷の影響により、全室使用不可となっております。

④E棟

リーダー室は落雷の影響により、使用不可となっております。

その他の室は利用できますが、スイッチが切れない状態となっております。

(現在、復旧日程について業者に確認中)

5. プレイルームエアコン

落雷の影響により、使用不可となっております。

(現在、復旧日程について業者に確認中)

6. 浴室棟エアコン

落雷の影響により、使用不可となっております。

(現在、復旧日程について業者に確認中)

7. 食堂の電話

落雷の影響により不通となっておりますが、FAXは使用可能となっております。

復旧までの間は、国立赤城青少年交流の家(TEL: 027-289-7224)まで電話連絡をお願いいたします。(8月13日以降の復旧を予定)

8. 朝、夕べのつどいについて

放送設備の故障に伴い、復旧するまでの間は朝のつどいは体育館で実施し、夕べのつどいは中止致します。

連絡事項は代表者会議(16:30~ゲストルームロビー)において周知しますので、必ず出席してください。

以上

お問合せ先

国立赤城青少年交流の家

【TEL】027-289-7224

【FAX】027-289-7225