

平成30年9月6日

利用団体 各位

国立赤城青少年交流の家

落雷に伴う設備の故障について（第6報）

当施設において、8月10日（金）21時45分ごろ落雷が発生し、これにより多数の設備が故障していましたが、一部エアコンを除き復旧しました。

ご利用の皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、事情ご理解の上、何卒ご了承下さいませよう、よろしくお願い致します。

8月28日に設備の故障状況等について報告（第5報）していましたが、復旧状況等について新たな情報を赤字にて報告致します。

記

1. 宿泊棟エアコン

9月5日に全館復旧しております。

2. プレイルームエアコン

落雷の影響により、使用不可となっております。

新たな部品が必要となったことから、復旧には更に時間を要します。

3. アクティビティホールエアコン

9月6日に全館復旧しております。

4. 浴室棟エアコン

落雷の影響により、使用不可となっております。

新たな部品が必要となったことから、復旧には更に時間を要します。

以上

お問合せ先 国立赤城青少年交流の家 【TEL】027-289-7224 【FAX】027-289-7225
--